

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2020.11.05~2020.11.10			
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃				22			
			湿度%				62			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 限值	采样地点							
			八都社区服务中心	七都小学	七都镇政府	庙港小学	庙港派出所	横扇小学	万工科技集团（二区）	
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
浑浊度	NTU	≤1	0.31	0.34	0.53	0.34	0.89	0.42	0.31	
臭和味	-	无异臭、异味	0级	0级	0级	0级	0级	0级	0级	
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.34	1.22	1.24	1.24	1.32	1.20	1.30	
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	2	未检出	未检出	未检出	
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.05	0.19	0.09	0.69	0.70	0.60	0.35	
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注	应检测方法需求，本报告中菌落总数、总大肠菌群为 2 天前数据。									

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供

