

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2024年04月01日~2024年04月12日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				22			
			湿度%				34			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			金渔小区	盛西派出所	桃源卫生院	横扇派出所	吴江第五加油站	屯村幼儿园	同里小学	北厍中学
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.72	7.79	8.04	7.77	8.26	7.53	7.84	7.75
游离氯	mg/L	0.05~2	0.35	0.15	0.15	0.15	0.10	0.15	0.15	0.20
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.40	1.26	1.32	1.33	1.44	1.32	1.43	1.32
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.10	0.36	0.35	0.29	0.34	0.29	0.35	0.31
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供

