

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2024年05月16日~2024年05月27日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				23			
			湿度%				34			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			莘塔中学	青云中心卫生院	苏州知音华美达酒店	张塔村村口	目澜洲公园	铜罗中学	震泽镇政府	龙光玖誉湾
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	8.11	7.64	7.44	7.98	7.59	7.97	8.07	8.04
游离氯	mg/L	0.05~2	0.15	0.15	0.10	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	6	8	14	未检出	未检出	12
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.35	1.37	1.28	1.39	1.45	1.35	1.44	1.40
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.28	0.29	0.27	0.33	0.31	0.29	0.32	0.31
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										



