

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2024年07月16日~2024年07月30日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				23			
			湿度%				34			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			梅堰农贸市场	吴江中等专业学校	平望派出所	坛丘村村委会	吴江创新印染厂	叶建村村委	八都社区居委会	七都镇政府
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH值	/	6.5~8.5	7.24	7.36	7.29	7.30	7.35	7.78	7.41	7.33
游离氯	mg/L	0.05~2	0.20	0.20	0.25	0.15	0.20	0.10	0.15	0.15
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	8	未检出	未检出	21	25	17	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.44	1.33	1.30	1.40	1.36	1.42	1.31	1.42
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.31	0.23	0.27	0.29	0.32	0.38	0.32	0.28
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

