

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2025年01月16日~2025年01月23日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				23℃			
			湿度%				38%			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			七都小学	八都社区居委会	桃源镇政府	吴江市云纶化纤有限公司	铜罗中学	梅堰农贸市场	平望实验小学	坛丘中心小学
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.61	7.59	7.58	7.51	7.52	7.68	7.56	7.66
游离氯	mg/L	0.05~2	0.18	0.16	0.16	0.11	0.10	0.15	0.12	0.18
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出-	未检出	未检出-
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	6	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.22	1.34	1.21	1.30	1.30	1.25	1.24	1.32
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.25	0.30	0.25	0.30	0.27	0.36	0.22	0.24
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

