

吴江华衍水务有限公司水质日分析报告

|                            |                                                |                             |        |            |  |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|--|
| 样品类别                       | 出厂水                                            |                             | 采样日期   | 2025-07-18 |  |
| 检验依据                       | GB/T 5750-2023                                 |                             | 室温℃    | 26℃        |  |
|                            |                                                |                             | 湿度%    | 55%        |  |
| 指标名称                       | 单位                                             | 《生活饮用水卫生标准》<br>GB 5749-2022 | 采样地点   |            |  |
|                            |                                                |                             | 第一水厂   | 第二水厂       |  |
| 色度                         | 度                                              | ≤15                         | <5     | <5         |  |
| 浑浊度                        | NTU                                            | ≤1                          | 0.17   | 0.14       |  |
| 臭和味                        | /                                              | 无异臭、异味                      | 0 级（无） | 0 级（无）     |  |
| 肉眼可见物                      | /                                              | 无                           | 无      | 无          |  |
| 高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计） | mg/L                                           | ≤3                          | 1.24   | 1.57       |  |
| 菌落总数                       | CFU/mL                                         | ≤100                        | 未检出    | 未检出        |  |
| 总大肠菌群                      | MPN/100mL                                      | 不应检出                        | 未检出    | 未检出        |  |
| 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL                                      | 不应检出                        | 未检出    | 未检出        |  |
| 游离氯                        | mg/L                                           | 0.3~2                       | 0.80   | 0.85       |  |
| 检验结论                       | 本次采样检测出厂水合格。                                   |                             |        |            |  |
| 备注                         | 应检测方法需求，本报告中菌落总数为 2 天前数据，总大肠菌群、大肠埃希氏菌为 1 天前数据。 |                             |        |            |  |
| 本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供     |                                                |                             |        |            |  |

