

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2025 年 07 月 02 日~2025 年 07 月 11 日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				20~25			
			湿度%				30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点							
			交通执法十八中队	吴江区第四人民医院	七都第二小学	秋泽村村委会	盛泽医院	苏州知音华美达酒店	同里小学	菀坪社区居民居委会
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.39	7.47	7.31	7.50	7.91	7.64	7.38	7.22
游离氯	mg/L	0.05~2	0.14	0.14	0.17	0.09	0.16	0.05	0.09	0.11
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.38	1.28	1.56	1.24	1.16	1.26	1.26	1.31
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.26	0.24	0.20	0.28	0.24	0.28	0.20	0.27
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

