

# 吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

|                            |                                                 |                                    |        |        |        |        |                                   |        |        |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 样品类别                       | 管网水                                             |                                    | 采样日期   |        |        |        | 2026 年 02 月 01 日~2026 年 02 月 08 日 |        |        |        |
| 检验依据                       | GB/T 5750-2023                                  |                                    | 室温℃    |        |        |        | 20~25                             |        |        |        |
|                            |                                                 |                                    | 湿度%    |        |        |        | 30~60                             |        |        |        |
| 指标名称                       | 单位                                              | 《生活饮用水<br>卫生标准》 GB<br>5749-2022 限值 | 采样地点   |        |        |        |                                   |        |        |        |
|                            |                                                 |                                    | 同里卫生院  | 坛丘村村委会 | 盛南派出所  | 盛泽客运站  | 吴江经济开发<br>区长安实<br>验小学             | 八都小学   | 桃源卫生院  | 平望派出所  |
| 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL                                       | 不应检出                               | 未检出    | 未检出    | 未检出    | 未检出    | 未检出                               | 未检出    | 未检出    | 未检出    |
| 肉眼可见物                      | mg/L                                            | 无                                  | 无      | 无      | 无      | 无      | 无                                 | 无      | 无      | 无      |
| pH 值                       | /                                               | 6.5~8.5                            | 8.00   | 7.78   | 7.87   | 8.09   | 8.05                              | 7.90   | 7.80   | 7.81   |
| 游离氯                        | mg/L                                            | 0.05~2                             | 0.15   | 0.14   | 0.06   | 0.07   | 0.11                              | 0.06   | 0.09   | 0.17   |
| 总大肠菌群                      | MPN/100mL                                       | 不应检出                               | 未检出    | 未检出    | 未检出    | 未检出    | 未检出                               | 未检出    | 未检出    | 未检出    |
| 菌落总数                       | CFU/mL                                          | ≤100                               | 未检出    | 未检出    | 未检出    | 未检出    | 未检出                               | 4      | 未检出    | 未检出    |
| 高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计） | mg/L                                            | ≤3                                 | 1.34   | 1.69   | 1.52   | 1.54   | 1.38                              | 1.57   | 1.48   | 1.52   |
| 臭和味                        | mg/L                                            | 无异臭、异味                             | 0 级（无） | 0 级（无） | 0 级（无） | 0 级（无） | 0 级（无）                            | 0 级（无） | 0 级（无） | 0 级（无） |
| 浑浊度                        | NTU                                             | ≤1                                 | 0.25   | 0.32   | 0.30   | 0.30   | 0.26                              | 0.33   | 0.29   | 0.22   |
| 色度                         | 度                                               | ≤15                                | <5     | <5     | <5     | <5     | <5                                | <5     | <5     | <5     |
| 检验结论                       | 本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》<br>GB5749-2022 标准要求      |                                    |        |        |        |        |                                   |        |        |        |
| 备注                         | 指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。 |                                    |        |        |        |        |                                   |        |        |        |
| 本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供     |                                                 |                                    |        |        |        |        |                                   |        |        |        |

