

# 吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2026年03月16日~2026年03月24日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				20~25			
			湿度%				30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			盛泽居家养老服务中心	庙港派出所	庙港实验小学	七都镇政府	震泽镇政府	吴江第一加油站	南湖景苑	叶建村村委会
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.89	7.89	7.88	7.77	7.78	7.89	7.82	8.00
游离氯	mg/L	0.05~2	0.13	0.30	0.27	0.11	0.09	0.10	0.12	0.05
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	≤3	1.71	1.62	1.50	1.58	1.40	1.73	1.19	1.79
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.24	0.24	0.27	0.30	0.33	0.33	0.23	0.41
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

