

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2022-02-16~2022-02-28			
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃				21			
			湿度%				58			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 限值	采样地点							
			吴江开发区实验初级中学	世开进光电(苏州)有限公司	同里卫生院	同里小学	屯村幼儿园	屯村实验小学	平望镇人民政府	盛泽第一中学
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.21	0.15	0.19	0.23	0.22	0.23	0.13	0.67
臭和味	-	无异臭、异味	0级	0级	0级	0级	0级	0级	0级	0级
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.45	1.41	1.37	1.45	1.47	1.45	1.36	1.40
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	≥0.05	0.15	0.30	0.35	0.10	0.05	0.10	0.20	0.05
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注										
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

